

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2016-12-12

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-5-114/2016

Odpowiedź na interpelację nr 7754

**Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 7754 Posła na Sejm
RP Pana Pawła Grabowskiego**

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację numer 7754 Posła na Sejm RP Pana Pawła Grabowskiego w sprawie szlabanów na osiedlach strzeżonych.

Załączniki:

1. ODP NA INT NR 7754.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:

2016-12-21T09:27:09Z

Podpis elektroniczny

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 7754 Posła na Sejm RP Pana Pawła Grabowskiego w sprawie *szlabanów na osiedlach strzeżonych* uprzejmie informuję, że w obowiązujących przepisach prawa brak jest regulacji zakazujących montażu szlabanów na osiedlach mieszkaniowych.

Jednocześnie pragnę wskazać, że kwestię stosowania szlabanów - z uwagi na potencjalne utrudnienie ruchu pojazdów uprzywilejowanych, w tym Pogotowia Ratunkowego lub Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, należy rozpatrywać w kontekście przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o *ochronie przeciwpożarowej* (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza konieczność zapewnienia dostępu pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu na wypadek pożaru.

Należy dodać, że szczegółowe wymagania w powyższym zakresie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w *sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Przepis § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia zawiera katalog obiektów, które wymagają doprowadzenia do nich drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku. Należą do nich:

- 1) budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II;
- 2) budynki należące do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub wysokościowy, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;
- 3) budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz strefy pożarowe poza budynkiem, obejmujące urządzenia technologiczne, place składowe lub wiaty, jeżeli gęstość

obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m² i zachodzi co najmniej jeden z warunków:

- a) powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m²,
 - b) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem;
- 4) budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m² o powierzchni przekraczającej 20.000 m²;
- 5) budynki niskie:
- a) zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000 m² obejmującą kondygnację nadziemną, inną niż pierwsza lub
 - b) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych;
- 6) obiekty budowlane inne niż budynek, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób;
- 7) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

Zatem, przepisy prawa w zakresie dróg pożarowych dotyczą osiedli strzeżonych, na których zlokalizowano budynki mieszkalne wielorodzinne, średniowysokie (od 5 do 9 kondygnacji) i wysokie oraz wysokościowe (powyżej 9 kondygnacji lub powyżej 55 m). W odniesieniu do tych obiektów, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* (Dz. U. Nr 109, poz. 719), właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, tj. przywołanego wcześniej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku.

Należy również zauważyć, że o montaż szlabanu na terenie osiedli mieszkaniowych zwykle wnioskuje sami ich mieszkańcy. Wynika to przede wszystkim z potrzeby zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, ograniczenia dostępności osób niepożądanych, bądź też z kwestii związanych z dostępnością miejsc parkingowych na terenie osiedla. Udogodnienia w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie osiedli mieszkaniowych ograniczonych barierami pozostają po stronie wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych i to przede wszystkim w gestii tych podmiotów pozostaje wdrożenie takich rozwiązań technicznych, które umożliwią niezakłócony dojazd w pobliżu wejść do budynków.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że w razie istotnych zaniechań właścicieli lub zarządców terenu, na którym znajduje się osiedle, a do którego dojazd został ograniczony poprzez umieszczenie

szlabanu na drodze wewnętrznej, zastosować można odpowiedzialność za wykroczenie na podstawie art. 82a § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. *Kodeks wykroczeń* (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.), polegające na utrudnianiu działań ratowniczych, w tym dojazdu do obiektów zagrożonych prowadzącym działania ratownicze jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Reasumując należy stwierdzić, że podniesione przez Pana Posła kwestie są niezwykle istotne, niemniej wydaje się, że obowiązujące przepisy prawa dają wystarczające możliwości egzekwowania zapewnienia dostępu do budynków ekipom ratowniczym. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne w omawianym zakresie.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław ZIELIŃSKI
Sekretarz Stanu
20.12.2016

Otrzymuje:

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

DYREKTOR
Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl
tel. +48 22 621 20 20
fax +48 22 601 39 88
Andrzej Świderek
12.12.2016

NACZELNIK
Wydziału ds. Parlamentarnej Rzadowych
Biura Ministra MSWiA
Izabella MIROTTA-MURAWSKA

DYREKTOR
Biura Ministra
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
373
Wojciech ZIEBLEN

12.12.2016 r.